



Релейные Схемы и Системы

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЕРИИ РЭП20
ТУ 16-93 ИЕУВ.647155.002 ТУ



ЭТИКЕТКА
ААПЦ.647155.002 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение включающей обмотки, В: - постоянного тока *	12; 15; 24; 27; 48; 60; <u>110</u> ; 220
- переменного тока частоты 50 Гц *	12; 24; 40; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415
- переменного тока частоты 60 Гц *	12; 24; 40; 110; 220; 230; 240; 380; 440
Сочетание контактов: замыкающих + размыкающих *	2+2; 2+4; 4+2; <u>4+4</u> ; 6+2; 8+0
Исполнение по способу крепления и присоединения проводников, наличие колодки контактной разъемной, индикатора *	1; 2; 3; 4; 5; 6; <u>7</u> ; 8

* Нужное подчеркнуть

Диапазон рабочих температурот минус 50°C до плюс 55°C

Механическая износостойкость реле, циклов ВО, не менее переменного тока 20x10⁶
постоянного тока 30x10⁶

Коммутационная износостойкость, циклов ВО, не менее4x10⁶

Номинальный ток контактов6 А

Номинальное напряжение контактов:постоянного тока – 12...220В
.....переменного тока – 12...440В

2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 2,5 года со дня ввода реле в эксплуатацию, но не более 3,5 года с момента получения реле потребителем.

Гарантийный срок хранения 3,5 года с даты изготовления реле.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Реле РЭП20 44-8-110 в количестве 1 шт. проверены по программе приемо-сдаточных испытаний и признаны годными к эксплуатации

Представитель ОТК

МП

СЕНТЯБРЬ 2016
« » 20 г.

ООО «Научно производственное предприятие «РЕЛСИС» (ООО «НПП «РЕЛСИС»)
03148, Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 9, тел./ факс: (044) 406-61-52, -53;
(044) 406-61-18, email: sales@reلسis.ua, www.reلسis.ua