

**ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
ТИПА ПУВ**

**ПАСПОРТ
ДИГ.642254.001 ПС**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Наименование изделия:

Пост управления взрывозащищенный

1.2 Тип: ПУВ- 3-06 УХЛЗ (N/160622/1.01)

1.3 Предприятие изготовитель: АО «ДИГ»

1.4 Исполнение по взрывозащите

1ExedIICT6

1.5 Степень защиты от внешних воздействий

IP65

1.6 Свидетельство о взрывозащищенности

№ 2526

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Номинальное напряжение, В

380

2.2 Номинальный ток, А

10

2.3 Частота сети, Гц

50

2.4 Количество кнопок, шт.

2

2.5 Прибор

500/5A

2.6 Количество переключателей, шт.

-

2.7 Количество светодиодов, шт.

2

2.8 Количество вводных устройств, шт.

2

2.9 Диаметр подсоединяемого кабеля, мм

10..22

2.10 Количество контактных зажимов, шт.

6

2.11 Габаритные размеры, мм, не более

(длина x ширина x высота)

190 x 230 x 120

2.12 Масса, кг, не более

3,0

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- пост управления, шт.

1

- паспорт, шт.

1*

* Поставляется на десять постов.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пост управления ПУВ- 3-06 9х13
заводской номер № 461... 462
изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ У 31.2-23189879-017:2007 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

09.2016

Подпись лиц, ответственных
за приемку



А.В. Огнев /

В.Г. Пятница /