

ПРИЕМНИК ТЕРМОМЕТРА СОПРОТИВЛЕНИЯ П-1 (П-1 Тр)

ЗПМ.844.004 ЭТ
ЭТИКЕТКА

На изделие № 812

1 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Приемник термометра сопротивления П-1 _____ изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК



М.П.

подпись

дата

16.12.13

линия отреза при поставке на экспорт

служба

Приемник термометра
сопротивления П-1 _____

Исполнение ЗПМ.844.004- 01

№ 812

ЗПМ.844.004 ЭТ

ТУВ25-7529.001-87

обозначение ТУ

42 1141 840 / 07
код ОКП

Руководитель предприятия

М.П.

подпись, дата

Начальник представительства
заказчика

подпись, дата

М.П.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
1. Исполнение	ЗПМ.844.004- <u>01</u>
2. Диапазон измерения температур, °C	от минус 70 до плюс 150
3. Погрешность приемника в диапазоне температур от 0 до 100 °C, °C	±1
4. Сопротивление обмотки приемника, Ом:	
при температуре 0 °C	90,1±0,15
при температуре 100 °C	129,8±0,44
5. Вибрационные нагрузки:	
ускорение, м/с ² , не более	98
диапазон частот, Гц	5...300
6. Масса, г, не более	120

3 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Назначенный ресурс приемника _____ ч налета в течение срока службы _____ лет, в том числе срок хранения 6 лет.

Указанный ресурс, срок службы и срок хранения действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:
Серебро – 0,03 г алюминий – 0,02 кг, медь – 0,02 кг, латунь – 0,013 кг.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения – 6 лет со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 11 лет со дня изготовления.

Гарантийная наработка – 10000 ч налета в пределах гарантийного срока.

Приемник термометра сопротивления П-1 (П-1 Тр).

Этикетка. Заказ № 412